

三亚市住房和城乡建设局 关于落实《三亚市贯彻落实海南省第三生态 环境保护督察组督察报告整改方案》第 109 项措施整改销号情况报告



一、整改销号任务

109.开展三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目，完成鹿回头厂服务片区雨污水管网错混接改造和管道缺陷修复，鹿回头厂污水生化需氧量平均进水浓度提高至 67 毫克/升。

二、整改落实情况

三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目于 2022 年 10 月 27 日开工，2024 年 10 月 30 日完工。项目主要建设内容包括管网清淤、修复、错混接改造及管网补齐等工程。

三、整改工作成效

（一）三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目已完工，累计完成鹿回头水质净化厂服务片区雨污水管网清淤及 CCTV 视频检测总长 22 公里，已采用紫外线光固化修复、树脂点状修复等非开挖修复工艺，完成了污水管网破损、渗漏等缺陷问题。

（二）2024 年 12 月鹿回头水质净化厂总处理量为 185243 吨，最高日处理量为 8693 吨，最低日处理量为 3327 吨，平均日处理量为 5976 吨。进水 BOD 浓度平均为 74 毫

克/升。完成了鹿回头厂污水生化需氧量平均进水浓度提高至67毫克/升的整改目标。

四、下一步工作

(一) 加强鹿回头水质净化厂配套管网及配套设施常态化监管工作，确保鹿回头水质净化厂配套管网及配套设施正常运行。

(二) 加强鹿回头水质净化厂进水浓度检测力度，形成厂网联动工作关系，一旦发现反弹现象，则立即组织人员开展排查工作。